

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00846/24

Серия **RU** № **0405114**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРАТЕХ ГРУПП", место нахождения: 143581, РОССИЯ, Московская область, ИСТРА г.о., Д ЛЕШКОВО, Д. 188, адрес места осуществления деятельности: 143581, РОССИЯ, Московская обл, г Истра, д Лешково, д. 188, ОГРН: 1225000146315, Номер телефона: +74957379101, адрес электронной почты: finance@istratex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРАТЕХ ГРУПП", место нахождения: 143581, РОССИЯ, Московская область, ИСТРА г.о., Д ЛЕШКОВО, Д. 188, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143581, РОССИЯ, Московская обл, г Истра, д Лешково, д. 188.

ПРОДУКЦИЯ

Прибор управления пожарный тип «Control-FS», «ШУПН-FS» на базе контроллера Flexem, выпускаемый по ТУ 26.30.50.123-007-94129220-2023 «Прибор управления пожарный». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-030/02-2024, выданного 21.02.2024 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-042/02-2024, выданного 16.02.2024 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 003-СС/01-2024, выданного 22.01.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна
 Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения: должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 15150. Максимально назначенный срок хранения составляет 2 года. Срок хранения – 2 года. Срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 09.2023г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2024 ПО 24.03.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
 (подпись)
[Подпись]
 (подпись)



Лесин Сергей Николаевич
 (Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич
 (Ф.И.О.)